
ZASTAVENÉ ÚZEMÍ



286/1

spojkoviště NN
1,6 x 1,5 x 0,8 (d x š x h)

úsek: TS JC_0581 (spojkoviště) - R103
R103 - 359 (spojkoviště)
kabel: 2x AYKY-J 3x240+120
délka trasy / kabelu: 6,25/2x12,2 m

283/6

172
SS200
Plast.pilíř

A
1,6m

6
4,7m

SSU4-L
SSU4-L

4
5,8

TS

Ochranné pásmo
Ochranné pásmo
Ochranné pásmo

8T

258/13

258/10

0,81

AlFe 3x50

Pozemek pro odkup 23,2m2
včetně okapovéého chodníku 0,5m

Napěťová soustava: Napěťová hladina: NN 0,4 kV / TN-C, 50 Hz, VN 35 kV / IT, 50 Hz			
Vlivy prostředí: viz složka D.3 - Technická specifikace		**Třída zeminy:** III.	
Námrazová oblast:	**Větrná oblast:**	**Stupeň znečištění:**	
Kraj: Královéhradecký kraj	**Obec:** Železnice [573825]		
Katastrální území: Železnice [796123]	**Území:**		

AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO

Zhotovitel: Grid Design	**Grid Design, s.r.o.** Vyskočilova 1461/2a 140 00 Praha 4 (Michle) IČ: 19333650 DIČ: CZ19333650	Pobočka Ústí n/L, Panská 1423/19, 400 01 Ústí n.L.	
Objednatel:	**ČEZ Distribuce, a. s.** Teplická 874/8 405 02 Děčín IV IČ: 24729035		**Datum:** 9/2025 **Formát:** 420x297
Stavba: JC-Železnice,Tyršova,ppč.336,úprava TS			**Měřítko:** M1:200
Číslo stavby objednatele: IV-12-2030560			**Stupeň:** DPZ
Výkres: D.2.10 Výkres odkupu pozemku			**Paré číslo:**
Projektant:	Lubomír Šebesta lubomir.sebesta@griddesign.cz 771 522 699		
Odp. projektant:	Ing. Ladislav Novák IT00 0401900		